

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон, Факс: (846) 260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,  
Н Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская  
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф.М. Рафиков

05 апреля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 846 от 05.04.2018**

**Код образца (пробы):**

20252.2.03.04.18.B

**1. Наименование образца (пробы):**

1 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

03.04.2018

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №186 от 22.03.2018 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №197 от 22.03.2018 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, с. Русский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) продукции от 03.04.2018 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2018 час 8 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 21 846 от 05.04.2018

Стр. 1 из 2

глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А.

6. Дата начала испытаний: 03.04.2018 г.

Дата окончания испытаний: 05.04.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 244/451 от 05.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД. на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 244/451			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги.	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)  
Протокол № 21 846 от 05.04.2018



Результаты лабораторных испытаний.

Код образца № 20252.2.03.04.18.В

Наименование образца (пробы): 1 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Образец доставлен в лабораторию 3 апреля 2018 г. 9:15:00

Дата отбора проб 3 апреля 2018 г. 8:00:00

Место проведения испытаний: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

Дата изготовления 3 апреля 2018 г.

Дата посева 3 апреля 2018 г.

Регистрационный номер в лаборатории № 244/451

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. измер.	Н.Д. на методы испытаний
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант: Проскура Ф. Н.

Дата выдачи 5 апреля 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон, факс: (846) 260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/ 631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, факс: 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU 0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявдино, ул. Пионерская  
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 860 от 05.04.2018**

**Код образца (пробы):**

20254.2.03.04.18.В

**1. Наименование образца (пробы):**

3 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

03.04.2018

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №186 от 22.03.2018 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №197 от 22.03.2018 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, с. Чувашский Байтуган Акт отбора образцов (проб) продукции от 03.04.2018 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2018 час 8 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.*

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 21 860 от 05.04.2018

Стр. 1 из 2



глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А.

6. Дата начала испытаний: 03.04.2018 г.

Дата окончания испытаний: 05.04.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 246/453 от 05.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 246/453			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)  
Протокол № 21 860 от 05.04.2018

Результаты лабораторных испытаний.

Код образца № 20254.2.03.04.18.В

Наименование образца (пробы): 3 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Образец доставлен в лабораторию 3 апреля 2018 г. 9:15:00

Дата отбора проб 3 апреля 2018 г. 8:00:00

Место проведения испытаний: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

Дата изготовления 3 апреля 2018 г.

Дата посева 3 апреля 2018 г.

Регистрационный номер в лаборатории № 246/453

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. измер.	Н.Д. на методы испытаний
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант:  Проскура Ф. Н.

Дата выдачи 5 апреля 2018 г.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон, Факс: (846) 260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: (84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская  
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ от 05.04.2018**

**Код образца (пробы):**

20253.2.03.04.18.V

**1. Наименование образца (пробы):**

2 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

03.04.2018

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №186 от 22.03.2018. Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №197 от 22.03.2018 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл. Камышлинский р-н, с. Татарский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) продукции от 03.04.2018 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2018 час 8 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 21 849 от 05.04.2018

Стр. 1 из 2

глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А.

6. Дата начала испытаний: 03.04.2018 г.

Дата окончания испытаний: 05.04.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 245 /452 от 05.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 245 /452			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 21 849 от 05.04.2018

Стр.2 из 2



Результаты лабораторных испытаний.

Код образца № 20253.2.03.04.18.В

Наименование образца (пробы): 2 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Образец доставлен в лабораторию 3 апреля 2018 г. 9:15:00

Дата отбора проб 3 апреля 2018 г. 8:00:00

Место проведения испытаний: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

Дата изготовления 3 апреля 2018 г.

Дата посева 3 апреля 2018 г.

Регистрационный номер в лаборатории № 245 /452

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. измер.	Н.Д. на методы испытаний
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант:  Проскура Ф. Н.

Дата выдачи 5 апреля 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@santel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

\_\_\_\_\_ Ф. И. Рафиков  
«06» апреля 2018



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «06» апреля 2018 г. № 576

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

#### 2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения  
Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №186 от 22.03.2018 г.



Протокол лабораторных испытаний № 21 846 от 05.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 21 849 от 05.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 21 860 от 05.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания на микробиологические показатели - 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения № протокола №21 846 от 05.04.2018г., 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения № протокола 21 849 от 05.04.2018., 3. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения № протокола 21 860 от 05.04.2018. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Самарская область, Клявлиноский район, ст.Клявлино, ул. Пионерская, д.56а.

Пробы на микробиологические показатели отобраны по договору №197 от 22.03.2018 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Русский Байтуган, с. Татарский Байтуган, с.Чувашинский Байтуган.

### Протокол 21 846 от 05.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОПМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 244/451			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	БОЕ в 100 мл



# Протокол 21 849 от 05.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 245 /452			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	БОЕ в 100 мл

# Протокол 21 860 от 05.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 246/453			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги.	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	БОЕ в 100 мл


## Заключение по результатам испытаний

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

по исследованным микробиологическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения - требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.