

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«07» июля 2020

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «07» июля 2020 г. № 1131

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная из ВРК

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №58 от 29.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 1643 от 06.07.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 1644 от 06.07.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)



Протокол лабораторных испытаний № 1645 от 06.07.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания 1. вода питьевая из распределительной сети № 1643 от 06.07.2020г., 2. вода питьевая из распределительной сети холодная № 1644 от 06.07.2020 г., 3. вода питьевая из распределительной сети холодная № 1645 от 06.07.2020 г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. Пробы на микробиологические показатели отобраны по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган в с. Русский Байтуган, с. Татарский Байтуган, с. Чувашский Байтуган из ВРК.

#### Протокол 1643 от 06.07.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 357/568			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

#### Протокол 1644 от 06.07.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 358/569			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

#### Протокол 1645 от 06.07.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 359/570			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл



Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл


**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети холодная из ВРК

**Соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«07» июля 2020

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «07» июля 2020 г. № 1132

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №58 от 29.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 1646 от 06.07.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 1647 от 06.07.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)



Протокол лабораторных испытаний № 1648 от 06.07.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения № 1646 от 06.07.2020г., 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения № 1647 от 06.07.2020 г., 3. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения №1648 от 06.07.2020 г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. Пробы на микробиологические показатели отобраны по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган в с. Русский Байтуган, с. Татарский Байтуган, с. Чувашский Байтуган из ВРК.

#### Протокол 1646 от 06.07.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 360/571			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

#### Протокол 1647 от 06.07.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 361/572			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	НЕ обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

#### Протокол 1648 от 06.07.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 362/573			



ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл


**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**Соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«06» июля 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1643 от 06.07.2020г.**

Код образца (пробы): 38928.2.25.06.20.В

**1. Наименование образца (пробы):**

1 вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

25.06.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана с ВРК по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 25.06.2020

**5. Дата и время\* отбора:**

25.06.2020 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1643 от 06.07.2020

Стр.1 из 2



6. Дата начала испытаний: 25.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 357/568 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 357/568			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1643 от 06.07.2020*

*Стр. 2 из 2*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«06» июля 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1644 от 06.07.2020г.**

Код образца (пробы): 38929.2.25.06.20.В

**1. Наименование образца (пробы):**

2 вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

25.06.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана с ВРК по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 25.06.2020 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

25.06.2020 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1644 от 06.07.2020

Стр.1 из 2



6. Дата начала испытаний: 25.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 358/569 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 358/569			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1644 от 06.07.2020*

*Стр.2 из 2*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«06» июля 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1645 от 06.07.2020г.**

Код образца (пробы): 38930.2.25.06.20.В

**1. Наименование образца (пробы):**

3 вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

25.06.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №58 от 29.01.2020Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана с ВРК по договору №66 от29.01.2020 г. на объекте:Администрация сельского поселения Байтуган по адресу:446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 25.06.2020 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

25.06.2020 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1645 от 06.07.2020

Стр.1 из 2



6. Дата начала испытаний: 25.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 359/570 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределённости)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 359/570			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1645 от 06.07.2020*

Стр.2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«06 июля 2020 г.»

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1646 от 06.07.2020г.**

Код образца (пробы): 38931.2.25.06.20.B

**1. Наименование образца (пробы):**

1 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

25.06.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с источника родник по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 25.06.2020 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

25.06.2020 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1646 от 06.07.2020

Стр.1 из 2



глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

6. Дата начала испытаний: 25.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2020 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 360/571 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 360/571			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1646 от 06.07.2020*

*Стр.2 из 2*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«06» июля 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1647 от 06.07.2020г.**

Код образца (пробы): 38932.2.25.06.20.B

**1. Наименование образца (пробы):**

2 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

25.06.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с источника родник по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 25.06.2020 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

25.06.2020 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1647 от 06.07.2020*

*Стр.1 из 2*



глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

6. Дата начала испытаний: 25.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 361/572 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 361/572			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	НЕ обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1647 от 06.07.2020*

*Стр. 2 из 2*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«06» июля 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1648 от 06.07.2020г.**

**Код образца (пробы):** 38933.2.25.06.20.В

**1. Наименование образца (пробы):**

3 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес\*:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления \***

25.06.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с источника родник по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувацкий Байтуган. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 25.06.2020 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

25.06.2020 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1648 от 06.07.2020

Стр.1 из 2



глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

6. Дата начала испытаний: 25.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 362/573 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 362/573			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1648 от 06.07.2020*

*Стр. 2 из 2*