

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«18» февраля 2020

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «18» февраля 2020 г. № 219

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №58 от 29.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 315 от 18.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 316 от 18.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 317 от 18.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания на микробиологические показатели 1. вода питьевая из распределительной сети холодная из ВРК с.Русский Байтуган, ул. Победы, д.25 № протокола 315 от 18.02.2020г; 2. вода питьевая из распределительной сети холодная из ВРК с. Татарский Байтуган, ул. Вагизова, д.49 № протокола 316 от 18.02.2020 г.; 3 вода питьевая из распределительной сети холодная с. Чувашский Байтуган, ул. центральная, д.71 № протокола 317 от 18.02.2020 г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.) расположенного по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, д.56а.

Пробы воды питьевой из распределительной сети холодной из ВРК на микробиологические показатели отобраны по договору №66 от 29.01.2020г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган Камышлинского района.

Протокол 315 от 18.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 74/89			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл		БОЕ в 100 мл

Протокол 316 от 18.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 75/90			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

Протокол 317 от 18.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 76/91			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

«18» февраля 2020

Ф. М. Рафиков

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «18» февраля 2020 г. № 221

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №58 от 29.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 319 от 18.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 320 от 18.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 321 от 18.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания на микробиологические показатели 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с родника № 1 с. Русский Байтуган № протокола 319 от 18.01.2020г; 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с родника №2 с. Татарский Байтуган № протокола 320 от 18.02.2020 г.; 3 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с родника №3 с. Чувашский Байтуган № протокола 321 от 18.02.2020 г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.) расположенного по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, д.56а.

Пробы воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения на микробиологические показатели отобраны по договору №66 от 29.01.2020г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган Камышлинского района.

Протокол 319 от 18.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 77/92			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

Протокол 320 от 18.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 78/93			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

Протокол 321 от 18.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 79/94			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании выше изложенного: вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«18» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 315 от 18.02.2020г.

Код образца (пробы): 8672.2.12.02.20.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления *

12.02.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 25 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.02.2020

5. Дата и время* отбора:

12.02.2020 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 315 от 18.02.2020*

6. Дата начала испытаний: 12.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 14.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 74/89 от 14.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределённости)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 74/89			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 315 от 18.02.2020

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«18» февраля 2020 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 316 от 18.02.2020г.

Код образца (пробы): 8673.2.12.02.20.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления *

12.02.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с, Вагизова ул, дом № 49 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.02.2020

5. Дата и время* отбора:

12.02.2020 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 316 от 18.02.2020

Стр.1 из 2

6. Дата начала испытаний: 12.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 14.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 75/90 от 14.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 75/90			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 316 от 18.02.2020

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«18» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 317 от 18.02.2020г.

Код образца (пробы): 8674.2.12.02.20.В

1. Наименование образца (пробы):

3 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления *

12.02.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с, Центральная ул, дом № 71 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.02.2020

5. Дата и время* отбора:

12.02.2020 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 317 от 18.02.2020*

6. Дата начала испытаний: 12.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 14.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 76/91 от 14.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределённости)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 76/91			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 317 от 18.02.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«18» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 319 от 18.02.2020г.

Код образца (пробы): 8675.2.12.02.20.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления *

12.02.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.02.2020

5. Дата и время* отбора:

12.02.2020 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 319 от 18.02.2020*

6. Дата начала испытаний: 12.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 14.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 77/92 от 14.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 77/92			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 319 от 18.02.2020

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«18» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 320 от 18.02.2020г.

Код образца (пробы): 8676.2.12.02.20.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления *

12.02.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с, Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.02.2020

5. Дата и время* отбора:

12.02.2020 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 320 от 18.02.2020

Стр.1 из 2

6. Дата начала испытаний: 12.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 14.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 78/93 от 14.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 78/93			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 320 от 18.02.2020

Стр.2 из 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А


«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«18» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 321 от 18.02.2020г.

Код образца (пробы): 8677.2.12.02.20.В

1. Наименование образца (пробы):

3 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес*:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления *

12.02.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №58 от 29.01.2020 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника по договору №66 от 29.01.2020 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.02.2020

5. Дата и время* отбора:

12.02.2020 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 321 от 18.02.2020*

6. Дата начала испытаний: 12.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 14.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 79/94 от 14.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 79/94			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 321 от 18.02.2020

Стр.2 из 2