

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«13» марта 2023

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «13» марта 2023 г. № 279

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №92 от 10.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 621 от 13.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторного испытания вода питьевая из подземного источника №621 от 13.03. 2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: с.Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84А. Проба отобрана по заявлению №92 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу:446972, Самарская область, Камышлинский район, с.Русский Байтуган.

**Протокол 621 от 13.03.2023**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 162/126			
Цветность	4,1 ± 1,2	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	6,94 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	0,32 ± 0,10	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	384 ± 17	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	7,15 ± 1,07	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	0,28 ± 0,06	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	2,2 ± 0,3	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,028 ± 0,014	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	33,21 ± 3,65	не более 500,0	мг/дм³
Фториды	0,25 ± 0,04	не более 1,5	мг/дм³
Железо общее	<0,1	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,041 ± 0,010	не более 1,0	мг/дм³

**Заключение  
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения

**Соответствуют**

по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.3.)

По показателю жесткости с учетом величины допустимой ошибки метода определения соответствуют ст.23 п.4 Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416--ФЗ " О водоснабжения и водоотведении" (в редакции действующей с 01.05.2022г.)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Самой* Коновалова Н.М.  
13.03.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 621 от 13.03.2023**

Код образца (пробы): 14282.1.09.03.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.03.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 621 от 13.03.2023*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родник №1 с. Русский Байтуган по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глав с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 162/126			
Цветность	4,1 ± 1,2	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	6,94 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	0,32 ± 0,10	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	384 ± 17	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	7,15 ± 1,07	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,28 ± 0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	2,2 ± 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,028 ± 0,014	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	<10,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	33,21 ± 3,65	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,25 ± 0,04	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
Железо общее	<0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
Медь	0,041 ± 0,010	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4388-72

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 621 от 13.03.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«15» марта 2023

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «15» марта 2023 г. № 285

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения  
Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №92 от 10.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 637 от 15.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 638 от 15.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 639 от 15.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения №637 ; 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения №638 3. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения №639 от 15.03.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Н.Краснова, д.84-А Пробы на микробиологические показатели отобраны по заявлению №92 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган, Камышлинского района с. Русский Байтуган с. Татарский Байтуган, с. Чувашский Байтуган.

#### Протокол 637 от 15.03.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 430/258			
ОМЧ 37 град С	3 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

#### Протокол 638 от 15.03.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			

Регистрационный номер в лаборатории: 431/259			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

### Протокол 639 от 15.03.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 432/260			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**Соответствуют**

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.





**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №1 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с. Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 430/258 от 14.03.2023			
Даты проведения: 09.03.2023 - 14.03.2023			
ОМЧ 37 град С	3 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 637 от 15.03.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Коновалова Н.М

15.03.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 638 от 15.03.2023**

**Код образца (пробы):** 14196.2.09.03.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.03.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 638 от 15.03.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №2 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с. Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 431/259 от 14.03.2023			
Даты проведения: 09.03.2023 - 14.03.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.

15.03.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 639 от 15.03.2023**

Код образца (пробы): 14197.2.09.03.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.03.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 639 от 15.03.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №3 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с. Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 432/260 от 14.03.2023			
Даты проведения: 09.03.2023 - 14.03.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«15» марта 2023

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «15» марта 2023 г. № 284

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода  
питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1. Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель (разработчик):** Администрация сельского поселения  
Байтуган

**3.1. Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №92 от 10.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 632 от 15.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 633 от 15.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 635 от 15.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из распределительной сети холодная №632 ; 2. вода питьевая из распределительной сети холодная №633 3. вода питьевая из распределительной сети холодная №635 от 15.03.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Н.Краснова, д.84-А Пробы на микробиологические показатели отобраны по заявлению №92 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган, Камышлинского района с. Русский Байтуган с. Татарский Байтуган, с. Чувашский Байтуган.

#### Протокол 632 от 15.03.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 427/255			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

#### Протокол 633 от 15.03.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 428/256			

ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Протокол 635 от 15.03.2023**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 429/257			
ОМЧ 37 град С	5 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение  
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствуют**

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21  
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене

  
\_\_\_\_\_

Фролова И.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

*Соловьева* Коновалова Н.М.  
15.03.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 632 от 15.03.2023**

Код образца (пробы): 14191.2.09.03.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.03.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 632 от 15.03.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 25. Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 427/255 от 14.03.2023			
Даты проведения: 09.03.2023 - 14.03.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А



ПРИТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Самое*

Коновалова Н.М

15.03.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 633 от 15.03.2023**

**Код образца (пробы):** 14192.2.09.03.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.03.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 633 от 15.03.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с, Вагизова ул, дом № 49. Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 428/256 от 14.03.2023			
Даты проведения: 09.03.2023 - 14.03.2023			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.

15.03.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 635 от 15.03.2023**

Код образца (пробы): 14193.2.09.03.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.03.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 635 от 15.03.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с, Центральная, ул, дом № 23. Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 429/257 от 14.03.2023			
Даты проведения: 09.03.2023 - 14.03.2023			
ОМЧ 37 град С	5 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*